



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Архангельской области «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа № 5»

ул. 3-й Пятилетки, д. 13, г. Новодвинск,
Архангельская обл., 164900.
Тел./Факс 8(81852) 4-81-40, 4-36-28.
E-mail: schoola5@yandex.ru

Начальнику ОНДиПР
г.Новодвинска УНДиПР Главного
управления МЧС России по
Архангельской области
Волосатову П.В.

23.08.2021 г. № 92

**Информация о принятых мерах по итогам проверки, проведенной в период
с 05.08.2021 года по 18.08.2021 года**

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 20.08.2021 года № 235-4-6-13 о нарушениях требований пожарной безопасности приняты к сведению. Приняты меры по устранению нарушений.

№ п/п	Нарушение пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В здании школы допускается размещение огнетушителей в подставках, выполненных из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	Запланировано изготовление подставок из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание, в сентябре-октябре 2021 года.
2.	Руководителем организации не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград инженерными коммуникациями в кабинете № 12 расположенном на первом этаже.	Проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград инженерными коммуникациями в кабинете № 12, расположенном на первом этаже, запланировано в сентябре 2021 года.
3.	Лица, допущенные к работе на объекте, не прошли обучение мерам пожарной безопасности.	Обучение лиц, допущенных к работе на объекте, запланировано в октябре-ноябре 2021 года после выхода сотрудников из отпуска.
4.	Руководителем организации допущено хранение продукции, оборудования, мебели и других предметов в помещении вентиляционной камеры.	Очистка вентиляционной камеры будет произведена после окончания ремонтных работ на пищеблоке в начале сентября 2021 года.

Директор

Н.Ф. Байкова